

中国保险行业协会标准

T/IAC 15—2017

电网行业 20 kV 及以下配电网 资产保险定损规范

Loss assessment specification for insurance claim calculation of power distribution network asset under 20 kV and below in power grid industry

2017-12-29 发布

2018-06-12 实施

中国保险行业协会 发布

目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 资产标的	2
5 索赔金额和赔付金额的构成及计算	2
5.1 索赔金额和赔付金额的构成	2
5.2 索赔金额和赔付金额的计算	2
5.3 主要设备/材料费金额的计算	2
5.4 恢复费用金额的计算	3
5.5 残值金额的计算	11
5.6 免赔额	11
6 主要设备/材料受损程度的确定	11
6.1 变压器	11
6.2 开关设备	12
6.3 避雷器	12
6.4 配电屏柜	12
6.5 控制保护装置	12
6.6 通信设备材料	12
6.7 电线	12
6.8 电缆	12
6.9 绝缘材料	13
6.10 金具	13
6.11 杆塔及附件	13
6.12 布线材料	13
6.13 接地材料	13
附录 A (资料性附录) 配送费确定原则及费率	14
附录 B (资料性附录) 建安工程费相关费率	15
附录 C (资料性附录) 拆除工程费相关费率	18
附录 D (资料性附录) 不同资产标的的残值率	20
参考文献	22

前　　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国保险行业协会提出并归口。

本标准起草单位：国家电网公司、英大长安保险经纪有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司、英大泰和财产保险股份有限公司、鼎和财产保险股份有限公司、中电联电力发展研究院有限公司。

本标准主要起草人：于楠楠、潘冬、唐光立、杨子江、柴钊、张文旭、江万里、曹小伟、张慧翔、刘彤、曲辉、田涛、卢玉、刘强、张天光、包顺红、张宝财、冀建飞、刘景华、华伟、吴筠、高培明、汤杰利、张斌、周昌锋、刘美霞、吴林莉。

电网行业 20 kV 及以下配电网 资产保险定损规范

1 范围

本标准规定了 20 kV 及以下配电网资产保险理赔业务中资产标的的索赔金额和赔付金额的构成及计算、主要设备/材料受损程度的确定等内容。

本标准适用于 20 kV 及以下配电网出险资产且估损金额在 10 万元(含)以下的财产险出险案件。

注 1: 对于西藏,青海省玉树、果洛地区,四川省甘孜、阿坝地区,甘肃省甘南藏族自治州地区等平均海拔高度在 3 000 m 以上的地区的案件本标准参考适用。

注 2: 本标准主要用于财产一切险和机器损坏险等险种的定损理赔。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

JR/T 0032—2015 保险术语

3 术语和定义

JR/T 0032—2015 中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

恢复费用 resuming expense

将资产标的恢复至保险合同约定的原有状态下所发生的费用。

3.2

残值金额 salvage amount

修理受损资产标的或报废资产标的而产生的废旧零配件、报废资产的价值。

3.3

建安工程费 construction and installation cost

构成生产工艺系统的各类设备、管道、线缆及其他辅助装置进行组合、装配和调试,使之恢复至保险合同约定的原有状态下发生的费用。

3.4

拆除工程费 demolition cost

将受损资产标的进行拆除、清理所支出的费用。

3.5

主要设备/材料受损程度 damaged degree of main equipment and material

设备/材料受损部位的价值占整个设备/材料价值的比例。

3.6

配送费 delivery cost

主要设备/材料从集中储备仓库运至施工现场指定位置时发生的费用。

r_2 ——主要设备/材料受损程度;

f_1 ——配送费。

其中：

- a) 主要设备/材料参考单价:应由被保险人和保险人共同协商确定。该价格可采用电力公司物资部门招标价格或市场平均价格或电力造价主管部门发布的、与 20 kV 及以下配电网工程有关的设备材料价格信息。
 - b) 材料损耗率:材料损耗包括场内搬运损耗、施工现场堆放损耗、施工操作损耗,材料损耗率宜以电力造价主管部门颁布的标准计算。
 - c) 损失数量:宜以出险单位和保险公司共同、自行或三方现场查勘并达成一致意见后,经双方签字确认、在《损失清单》上记录的数量作为计算依据。
 - d) 主要设备/材料受损程度:应根据现场查勘结果或者专业检测确定,具体见第 6 章。

5.3.2 配送费的计算方法

配送费的计算方法见式(4)。

式中：

f_1 —— 配送费；

u_1 ——主要设备/材料参考单价；

r_1 —— 材料损耗率；

n_1 —— 损失数量；

r_3 —— 配送费费率。

配送费确定原则及配送费率的确定参见附录 A。

注：配送费的计算宜根据是否实际发生确定。

5.4 恢复费用金额的计算

5.4.1 恢复费用金额的计算方法

恢复费用金额计算方法见式(5)。

式中：

s_3 ——恢复费用金额；

f_2 ——建安工程费；

f_3 ——拆除工程费。

5.4.2 建安工程费的计算

5.4.2.1 建安工程费的计算方法

建筑工程费的计算方法见式(6)。

式中：

f_2 ——建安工程费；

f_4 ——直接费；

f_5 ——间接费；

p_1 —— 利润;

f_{15} ——临时设施费;
 f_{16} ——施工机构转移费;
 f_{17} ——安全文明施工费。

其中：

- a) 冬雨季施工增加费:按照正常的技术改造计划及合理工期安排,在冬季、雨季期间进行施工时需要增加的费用。主要包括:
 - 1) 在冬季施工期间,为确保施工质量而采取的保温、养护措施以及为防风防寒而采取的遮挡和采暖措施等所发生的费用;
 - 2) 雨季施工期间,采取防雨、防潮措施所增加的费用;
 - 3) 因冬季、雨季施工增加的劳动保护措施费用;
 - 4) 施工工效降低而发生的补偿措施费用。
 - b) 夜间施工增加费:按照规程、规范要求,工程必须夜间连续施工时所发生的夜班补助、夜间施工降效、夜间施工照明设备摊销及照明用电等费用。
 - c) 特殊地区施工增加费:在高海拔、酷热、严寒等地区施工,因特殊自然条件影响而需额外增加的施工费用。
 - d) 施工工具用具使用费:施工企业生产、检验、试验部门使用的不属于固定资产的工具,仪器仪表的购置、摊销和维护费用,主要包括施工的工具用具和管理工具用具的费用。
 - e) 临时设施费:施工企业为满足工程现场正常的管理和施工作业需要,在现场必须搭设的生产、生活用的临时建筑物、构筑物以及施工用移动电源、水管线等其他临时设施所发生的费用,包括临时设施的搭设、维修、拆除、折旧及摊销费,或临时设施的租赁费等。
 - f) 施工机构转移费:因技术改造工程需要,施工队伍从基地迁往工程所在地发生的搬迁费。
 - g) 安全文明施工费:根据国家及电力行业安全文明施工与健康环境保护等规范,在施工现场所采取的安全文明保障、环境保护措施所支出的费用。

注：安全文明施工费属于强制性费用。

- h) 措施费:应按电力造价主管部门颁布的费率,以建筑安装直接费中的人工费为基数计取。费率的确定参见附录 B。

5.4.2.2.3.2 冬雨季施工增加费的计算方法

冬雨季施工增加费的计算方法见式(10)。

式中：

f_{11} —— 冬雨季施工增加费;
 f_8 —— 人工费;
 r_4 —— 费率。

5.4.2.2.3.3 夜间施工增加费的计算方法

夜间施工增加费的计算方法见式(11)。

式中：

f_{12} —— 夜间施工增加费;
 f_8 —— 人工费;
 r_4 —— 费率。

5.4.2.3 间接费的计算

5.4.2.3.1 间接费的计算方法

间接费的计算方法见式(17)。

式中：

f_5 ——间接费；

f_{18} ——规费；

f_{19} ——企业管理费。

其中：

- a) 规费:相关主管部门规定必须缴纳并计入建筑工程造价的费用,包括社会保险费、住房公积金与危险作业意外伤害保险费。
 - b) 企业管理费:建筑安装施工企业组织施工生产和经营管理所发生的费用。主要包括:管理人员工资、办公经费、差旅交通费、固定资产使用费、管理用工具用具使用费、劳动补贴费、工会经费、职工教育经费、财产保险费、税金、工程点交、场地清理费、工程资料电子化陪护费、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加,以及营改增后增加的管理费等。

5.4.2.3.2 规费的计算方法

规费的计算方法见式(18)。

式中：

f_{18} ——规费；

f_{20} ——社会保险费；

s_7 ——住房公积金;

f_{21} ——危险作业意外伤害保险费。

注：投标人应按照电力造价主管部门颁布

2.3.3 正常管理费的计算方法

式中：

f_{19} ——企业管理

f_8 ——人工费

式中：

p_1 ——利润；

f_8 ——人工费;

r_4 ——费率。

5.4.3.4 利润的计算

利润的计算方法见式(34)。

式中：

p_1 —— 利润；

f_{23} ——拆除人工费；

r_5 ——利润率。

5. 4. 3. 5 编制基准期价差

编制基准期价差宜按电力造价主管部门颁布的规定计算。

5.5 残值金额的计算

残值金额可由被保险人和保险人双方商定,也可参考式(35)计算。

式中：

s_4 ——残值金额；

u_1 ——主要设备/材料参考单价；

n_1 —— 损失数量；

r_2 ——主要设备/材料受损程度；

r_6 ——残值率。

其中.

残值率确定参见附录 D。

示例 1：受损标的为变压器且非全损时：残值金额 = 整台变压器铜重量 × 损失数量 × 主要设备/材料受损程度 × 变压器铜收购价

示例 2：受损标的为铜导线，残值金额 = 铜导线的截面积 × 铜密度 × 损失数量 × 铜收购价。

示例 3：受损标的为铝导线，残值金额 = 铝导线的截面积 × 铝密度 × 损失数量 × 铝收购价。

示例 4：受损标的为铜芯电缆：残值金额 = 铜芯电缆截面积 × 铜密度 × 损失数量 × 铜收购价。

示例 5：受损标的为铝芯电缆：残值金额 = 铝芯电缆截面积 × 铝密度 × 损失数量 × 铝收购价。

5.6 免赔额

免赔额是保险合同中约定的，保险人不负赔偿责任的、由被保险人自行承担损失的额度。

免赔额按照保险合同约定的免赔金额或适用的免赔率计算。

6 主要设备/材料受损程度的确定

6.1 变压器

变压器分为油浸式变压器、干式配电变压器和非晶合金配电变压器。变压器的受损程度的确定见表1。不能确定变压器损失程度时的，应根据第三方鉴定机构出具的证明或返厂解体检查结果确定。

表 1 变压器受损程度

项 目	受损程度				
	一相烧毁	二相烧毁	三相烧毁	被盗	水浸
油浸式变压器、非晶合金变压器、敞开式干式变压器	35%	50%	100%	100%	20%
敞开式除外的干式变压器	100%	100%	100%	100%	10%
注：干式变压器被盗是指整体被盗。					

6.2 开关设备

断路器、隔离开关、熔断器等因自然灾害、火灾、爆炸、坠地等原因造成物理性损坏且失去维修价值时，应定为全损。

6.3 避雷器

避雷器、跌落保险、户外刀闸类等因自然灾害、火灾、爆炸、坠地等原因造成物理性损坏且失去维修价值时，应定为全损。

6.4 配电屏柜

环网柜、电缆分接箱、配电柜、电缆分支箱、配电箱、计量电表箱、杆上计量控制箱等因自然灾害、火灾、爆炸、坠地等原因造成物理性损坏且失去维修价值时，应定为全损。

低压封闭母线桥损坏时，应定为全损。

6.5 控制保护装置

直流屏、中央信号继电屏、综合监控、互感器等因自然灾害、火灾、爆炸、坠地等原因造成物理性损坏且失去维修价值时，应定为全损。

6.6 通信设备材料

光端机、通信机柜、光纤配线架等通讯设备因自然灾害、火灾、爆炸、坠地等原因造成物理性损坏且失去维修价值时，应定为全损。

光缆因自然灾害、火灾、爆炸、坠地等原因造成物理性损坏时，相应受损部分应定为全损。

6.7 电线

绝缘线一个档距内、同一个截面内，损伤面积超过线芯导电部分截面的 17%，或钢芯断 1 股，损失应定为全损。

裸导线在一个档距内每根导线或架空地线存在超过 1 个接续管和 3 个以上补修管时，损失应定为全损。

6.8 电缆

电缆受损程度的确定主要包括：

- a) 外绝缘被破坏，达不到绝缘要求且失去维修价值的应定为全损；
- b) 电缆由于被盗、外力破坏造成损坏，相应损坏部分应定为全损；

c) 电缆终端头、中间头等发生损坏应定为全损。

6.9 绝缘材料

盘式、棒形、碟式、针式绝缘子和瓷横担等因自然灾害、火灾、爆炸等原因造成物理性损坏时,应定为全损。

6.10 金具

不同类型金具的受损程度的确定如下:

- a) 线夹、挂板、接线管、接线端子、电缆卡具等在导线重新架设过程中,需要破坏性拆除的,应定为全损;
- b) 液压和爆压型金具受损后,应定为全损;
- c) 金属横担变形后不符合力学要求,应定为全损。

6.11 杆塔及附件

6.11.1 电杆

电杆的受损程度的确定如下:

- a) 发生断杆时,应定为全损;

注: 断杆的判定宜参照 GB 50173—2014 中 3.3 的有关规定。

- b) 发生倾斜时,主材损失程度应定为零。

注: 倾斜的判定宜参照 GB 50173—2014 中 3.3.1 和 7.3.6 的有关规定。

6.11.2 铁塔

在铁塔基础不受损坏的情况下,铁塔损失应按相应受损部位重量计算恢复费用;铁塔基础受损且不能修复时,基础损失应定为全损。

6.12 布线材料

保护管、穿线管、导线分线盒等布线材料出现变形、裂纹、损坏等应定为全损。

6.13 接地材料

接地材料应根据现场查勘结果确定受损程度。

附录 A
(资料性附录)
配送费确定原则及费率

A. 1 配送费确定原则

A. 1. 1 变电类资产

对于配电设备和电缆在内的变电类资产,应根据其从集中存储仓库运送至施工现场指定地点和拆除物沿原路返库的费用,配送费按往返各一次计取。

A. 1. 2 架空类资产

A. 1. 2. 1 不含混凝土电杆、杆上设备的架空类资产

配送费应从集中存储仓库运送至施工现场指定地点的费用,按工地运输在恢复费用中计取,配送费只考虑拆除物沿原路返库的费用,按一次计取配送费。

示例:金具、绝缘子、导线等。

A. 1. 2. 2 混凝土电杆

混凝土电杆一般不利旧,不计拆除物返库的运费,只在恢复费用中计取工地运输。

A. 1. 2. 3 杆上设备

不计取工地运输,根据其从集中存储仓库运送至施工现场指定地点和拆除物沿原路返库的费用,配送费按往返各一次计取。

A. 2 配送费率

从集中储备仓库运到现场运输距离在 30 km 以内的,配送费费率按 1.03% 计算;运输距离超过 30 km 时,每增加 30 km 费率增加 0.10%;不足 30 km 按 30 km 计取。

附录 B
(资料性附录)
建安工程费相关费率

B. 1 冬雨季施工增加费费率

冬雨季施工增加费费率综合测算费率,20 kV 及以下配电网工程分别按照相应专业费率乘以系数 0.70 计取。

冬雨季施工增加费费率见表 B. 1。

表 B. 1 冬雨季施工增加费费率

地区分类	I	II	III	IV	V
变电安装工程	7.14	8.84	12.42	14.69	17.52
架空线路工程					
电缆安装工程	5.36	6.64	9.32	10.92	13.15
通信线路工程					

注 1: 20 kV 及以下配电网工程, 分别按照相应专业费率乘以系数 0.70 计取。
 注 2: 地区分类分别对应:
 —— I : 上海、江苏、安徽、浙江、福建、江西、湖南、湖北、广东、广西、海南;
 —— II : 北京、天津、山东、河南、河北(张家口、承德以南地区)、重庆、四川(甘孜、阿坝州除外)、云南(迪庆州除外)、贵州;
 —— III : 辽宁(盖县及以南地区)、陕西(不含榆林地区)、山西、河北(张家口、承德及以北地区);
 —— IV : 辽宁(盖县以北)、陕西(榆林地区)、内蒙古(锡林郭勒盟锡林浩特市以南各盟、市、旗, 不含阿拉善盟)、新疆(伊犁、哈密地区以南)、吉林、甘肃、宁夏、四川(甘孜、阿坝州)、云南(迪庆州);
 —— V : 黑龙江、青海、新疆(伊犁、哈密及以北地区)、内蒙古除四类地区以外的其他地区。

B. 2 夜间施工增加费费率

变电工程计取夜间施工增加费是考虑到抢修恢复的时限性要求; 电缆工程计取夜间施工增加费是考虑为不影响公共交通通行, 电缆一般在夜间施工; 架空线路工程、通信线路工程不计此项费用。夜间施工增加费不包括赶工费用。

20 kV 及以下配网工程分别按照相应专业费率乘以系数 0.80 计取。

夜间施工增加费费率见表 B. 2。

表 B. 2 夜间施工增加费费率

工程类别	变电安装工程	电缆安装工程	架空线路大跨越
费率/%	4.34	2.31	2.07

注 1: 架空线路工程不计此项费用。
 注 2: 夜间施工增加费中不包括赶工费用。
 注 3: 20 kV 及以下配网工程, 分别按照相应专业费率乘以系数 0.80 计取。

B. 3 施工工具用具使用费费率

施工工具用具使用费费率见表 B. 3。

表 B. 3 施工工具用具使用费费率

工程类别	变电安装工程	架空线路工程	电缆安装工程
费率/%	6.75	5.34	5.00
注：20 kV 及以下配网工程根据专业类别按以上费率乘以系数 0.35 计取。			

B. 4 临时设施费费率

临时设施费费率见表 B. 4。

表 B. 4 临时设施费费率

工程类别	变电安装工程	架空线路工程	电缆安装工程
费率/%	14.48	15.10	17.79
注：20 kV 及以下配网工程，根据专业类别按以上费率乘以系数 0.58 计取。			

B. 5 特殊地区施工增加费费率

特殊地区施工增加费费率见表 B. 5。

表 B. 5 特殊地区施工增加费费率

工程类别	严寒地区	酷热地区
费率/%	6.21	5.20
注 1：严寒地区指北纬 45° 以北地区。		
注 2：酷热地区指面积在 10 000 km ² 以上的沙漠地区及新疆吐鲁番地区。		
注 3：海拔在 3 000 m 以上的高海拔地区可参照使用。		

B. 6 施工机构转移费费率

施工机构转移费费率见表 B. 6。

表 B.6 施工机构转移费费率

工程类别	电压等级/kV
	35~110
变电安装工程	11.49
架空线路工程	3.41
电缆安装工程	2.24

注：20 kV 及以下配网工程，根据 35 kV~110 kV 电压等级费率，分别按照相应专业费率乘以系数 0.60 计取。

B.7 规费费率

规费中费率的确定应按各级行政主管部门颁布的费率计算。其中：

- a) 20 kV 及以下配网工程社会保险费=人工费×1.15×缴费费率；
- b) 20 kV 及以下配网工程住房公积金=人工费×1.15×缴费费率；
- c) 20 kV 及以下配网工程危险作业意外伤害保险费=人工费×1.75%。

B.8 企业管理费费率

企业管理费费率见表 B.7。

表 B.7 企业管理费费率

工程类别	变电安装工程	架空线路工程	电缆安装工程
费率/%	56.83	47.74	49.59
注：20 kV 及以下配网工程，费率按照相应专业费率乘以系数 0.48 计取。			

B.9 利润率

利润率见表 B.8。

表 B.8 利润率

工程类别	变电	输电线路
	安装	
利润率/%	15.50	18.40

注 1：电缆安装工程按输电线路执行。
注 2：20 kV 及以下配网工程分别按照相应专业费率乘以系数 0.70 计取。
注 3：如果工程由项目管理费单位内部承担施工任务时，不计利润。

附录 C
(资料性附录)
拆除工程费相关费率

C. 1 冬雨季施工增加费费率

冬雨季施工增加费费率见表 C. 1。

表 C. 1 冬雨季施工增加费费率

地区分类	I	II	III	IV	V
变电安装工程	2.88	3.58	4.42	5.38	6.65
架空线路工程	2.97	3.66	4.59	5.80	7.18
电缆安装工程	2.86	3.53	4.35	5.31	6.30

注 1: 20 kV 及以下配网工程, 分别按照相应专业费率乘以系数 0.60 计取。
 注 2: 地区分类说明见表 B. 1 注 2。

C. 2 施工工具用具使用费费率

施工工具用具使用费费率见表 C. 2。

表 C. 2 施工工具用具使用费费率

工程类别	变电安装工程	架空线路工程	电缆安装工程
费率/%	3.28	1.23	2.90
注: 20 kV 及以下配网工程, 费率按照相应专业费率乘以系数 0.72 计取。			

C. 3 特殊地区施工增加费费率

特殊地区施工增加费费率见表 C. 3。

表 C. 3 特殊地区施工增加费费率

工程类别	严寒地区	酷热地区
费率/%	6.18	5.48
注 1: 严寒地区指北纬 45° 以北地区。		
注 2: 酷热地区指面积在 10 000 km ² 以上的沙漠地区及新疆吐鲁番地区。		
注 3: 海拔在 3 000 m 以上的高海拔地区可参照使用。		

C. 4 临时设施费费率

临时设施费费率见表 C. 4。

表 C.4 临时设施费费率

工程类别	变电安装工程	架空线路工程	电缆安装工程
费率/%	10.43	7.44	10.60
注：20 kV 及以下配网工程，费率按照相应专业费率乘以系数 0.42 计取。			

C.5 规费费率

规费按 2015 年各省级政府颁布的费率计算。其中：

- a) 20 kV 及以下配网工程社会保险费=人工费×1.15×缴费费率；
- b) 20 kV 及以下配网工程住房公积金=人工费×1.15×缴费费率；
- c) 20 kV 及以下配网工程危险作业意外伤害保险费=人工费×1.75%。

C.6 企业管理费费率

企业管理费费率见表 C.5。

表 C.5 企业管理费费率

工程类别	变电安装工程	架空线路工程	电缆安装工程
费率/%	39.90	30.88	51.82
注：20 kV 及以下配网工程，费率按照相应专业费率乘以系数 0.59 计取。			

C.7 利润率

利润率见表 C.6。

表 C.6 利润率

工程类别	变电		输电线路工程
	建筑	安装	
利润率/%	16.80	11.40	9.60
注 1：20 kV 及以下配网工程分别按照相应专业费率乘以系数 0.70 计取。			
注 2：如果工程由项目管理费单位内部承担施工任务时，不计利润。			

附录 D
(资料性附录)
不同资产标的的残值率

不同资产标的的残值率见表 D. 1。

表 D. 1 不同资产标的的残值率

设备材料名称		残 值 率		
变压器	干式变压器	一相烧毁	15%	
		二相烧毁	15%	
		三相烧毁	15%	
		被盗	0%	
		水浸	0%	
	油浸式变压器、非晶合金变压器	一相烧毁	22%	
		二相烧毁	30%	
		三相烧毁	35%	
		被盗	0%	
		水浸	0%	
开关设备		5%		
避雷针		0%		
配电屏柜	环网柜、电缆分接箱、配电柜、电缆分支箱、配电箱、计量电表箱、杆上计量控制箱	5%		
	低压封闭母线桥	40%		
控制保护装置	直流屏、中央信号继电屏、综合监控、互感器等	5%		
通信设备材料	光端机、通信机柜、光纤配线架等通讯设备	5%		
	光缆(ADSS)	0%		
电线	铜导线	残值金额 = 铜导线的截面积 × 铜密度 (8.9) × 损失数量 × 铜收购价。 盗窃无残值		
	铝导线	残值金额 = 铝导线的截面积 × 铝密度 (2.703) × 损失数量 × 铝收购价。 盗窃无残值		
电缆	铜导线	残值金额 = 铜导线的截面积 × 铜密度 (8.9) × 损失数量 × 铜收购价。 盗窃无残值		
	铝导线	残值金额 = 铝导线的截面积 × 铝密度 (2.703) × 损失数量 × 铝收购价。 盗窃无残值		
绝缘材料	盘式、棒形、碟式、针式绝缘子和瓷横担	0%		
金具		5%		

表 D.1 (续)

设备材料名称		残 值 率	
杆塔及附件	电杆	断杆	0%
		倾斜	0%
		拉线断开或变形	10%
铁塔、钢管杆		20%	
布线材料	金属材料	10%	
	塑料材料	0%	
接地材料	接地铜板	30%	
	镀锌扁钢	10%	

参 考 文 献

- [1] 中华人民共和国保险法.
- [2] 中华人民共和国电力法.
- [3] 电力工程造价与定额管理总站. 电网拆除工程预算定额估价表[M]. 北京:中国电力出版社,2017.
- [4] 国家能源局. 电网技术改造工程预算编制与计算规定[M]. 北京:中国电力出版社,2015.
- [5] 国家能源局. 20 kV 及以下配电网工程建设预算编制与计算规定[M]. 北京:中国电力出版社,2016.
- [6] 电力工程造价与定额管理总站. 20 kV 及以下配电网工程设备材料价格信息[M]. 北京:中国电力出版社,2015.
- [7] 电力工程造价与定额管理总站关于发布电力工程计价依据营业税改征增值税估价表的通知,定额[2016]45号.
- [8] 电力工程造价与定额管理总站关于发布 2015 版电网技术改造和检修工程概预算定额 2016 年下半年价格水平调整系数的通知,定额[2016]52号.
- [9] 国家能源局. 电网技术改造工程预算定额(第二册 电气工程)[M]. 北京:中国电力出版社,2015.
- [10] 国家能源局. 电网技术改造工程预算定额(第三册 输电线路工程)[M]. 北京:中国电力出版社,2015.
- [11] 国家能源局. 电网技术改造工程预算定额(第四册 调试工程)[M]. 北京:中国电力出版社,2015.
- [12] 国家能源局. 电网拆除工程预算定额(第一册 电气工程)[M]. 北京:中国电力出版社,2010.
- [13] 国家能源局. 电网拆除工程预算定额(第二册 输电线路工程)[M]. 北京:中国电力出版社,2010.
- [14] 国家能源局. 电网拆除工程预算定额(第三册 通信工程)[M]. 北京:中国电力出版社,2010.
- [15] 电力工程造价与定额管理总站. 电网技术改造工程预算定额估价表(上册)[M]. 北京:中国电力出版社,2016.
- [16] 电力工程造价与定额管理总站. 电网技术改造工程预算定额估价表(下册)[M]. 北京:中国电力出版社,2016.
- [17] GB 50053—2013 20 kV 及以下变电所设计规范
- [18] GB 50168—2006 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范
- [19] GB 50173—2014 电气装置安装工程 66 kV 及以下架空电力线路施工及验收规范
- [20] GB 50254—2014 电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范
- [21] DL/T 741—2010 架空送电线路运行规程
- [22] DL/T 832—2016 光纤复合架空地线
- [23] DL/T 5220—2005 10 kV 以下架空配电线路设计技术规程